

UCHWAŁA NR LXI/208/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie obowiązujący w latach 2012-2013”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIX/116/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ścinawie na lata 2012-2013” dokonuje się następującej zmiany:

1. Rozdział III §3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rok 2013 36.500,00 zł

- uzupełnienie złoża filtracyjnego SUW Ścinawa i SUW Dzieszław - 1.000,00 zł
Z powodu występowania okresowych zmian parametrów wody , głównie wysokich stężeń manganu i żelaza w uzdatnionej wodzie oraz długoletniej eksploatacji złoża, wskutek której złożo uległo wypłukaniu i straciło właściwości oczyszczające wodę konieczne jest uzupełnienie złoża w filtrach na stacji w Ścinawie i Dzieszławiu.
- wymiana hydrantów na terenie miasta i gminy Ścinawa - 10 000,00 zł
Uzbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Ścinawa ze względu na wieloletnią eksploatację wymaga natychmiastowej wymiany. Sprawność techniczna hydrantów jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umożliwia również odpowietrzanie oraz płukanie sieci wodociągowej co ma wpływ na jakość dostarczanej do odbiorców wody.
- wymiana zasuw wodociągowych na terenie miasta i gminy Ścinawa - 4.500,00 zł
Utrzymanie sprawności technicznej zasuw pozwala na wyłączenie krótkich odcinków sieci w celu usunięcia awarii, naprawy i wymiany przyłącza wodociągowego lub wymiany zaworów głównych w budynkach. Ogranicza tym samym straty wody, czas usuwania awarii lub napraw urządzeń oraz ilość odbiorców pozostających w tym czasie bez wody .
 - zakup pompy do recykulacji ścieków nadmierne na bloku biologicznym oczyszczalni ścieków (2 szt.) - 16.000,00 zł
 - zakup mieszadła śmigłowego zatapialnego - 5.000,00 złUrządzenia pracujące na bloku biologicznym oczyszczalni ścieków wymagają natychmiastowej wymiany. W przeciągu wielu lat pracy, pompy recykulacji były remontowane wielokrotnie. W obecnej chwili remont tych pomp jest ekonomicznie nieopłacalny. Mieszadła również są mocno wyeksploatowane oraz na tyle przestarzałe, że części do ich remontu są trudno osiągalne na rynku, co pociąga za sobą wysoką cenę remontu. Zakup nowych pomp i nowego mieszadła obniży koszty eksploatacyjne i zapewni bezawaryjne funkcjonowanie tych urządzeń na bloku w przyszłych latach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ścinawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Krzysztof Marek