



PH1 – NR PIONU INSTALACJI P.POŻ.

Hydrant wewnętrzny SUPRON 3
DN25-FIT z prądownicą Ø25
z gaśnicą z proszkiem 4kg
z węzłem półsztywnym Ø25 dł. 30mb
h=75, s=100, qt=18cm

tytuł rysunku:					
INSTALACJA HYDRANTOWA RZUT KONDYNCJACJI "+3" PIHTRO 2 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU					
inwestor: BURMISTRZ GMINY ŚCINAWA Rynek 17, 59-330 ŚCINAWA					
adres budowy: Ścinawa ul. Jona Pawła II 17					
Działki nr 225/8 , 225/7, Ścinawa-Masto 021104_4, obręb 2.0002					
zobici:					
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZABYTKOWEGO I ZMIANIA JEJ FUNKCJA NA BUDYNEK O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO – KULTURALNO – EDUKACYJNO					
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNAJ I ZAOPASO. TERENU					
projektant: SNTNAPRA		w opracowaniu: podziół: 351/00/DUBW			
branża: mgr inż. Maciej Kurant		a specjalnym nadzorem wykonania:			
		podziół: 347/00/DUBW			
sprawy zgody:					
mgr inż. Karol Grondziel					
stopień:	nr rysunku:	data:	Wrocław,	skala:	
PB	SCIN_2015_S-AH4	2015	listopad roku	1:50	
JS ARCHITEKCI					
ul. Brzeska 101 51-630-350 Sosnowiec tel./fax 71 367 81 51, +48 502 320 485					