



Ścinawa, 8 września 2017 r.

IR.271.12.2017

**Do wszystkich
Wykonawców**

Odpowiedzi Zamawiającego

w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Przychowej**”.

Pytanie nr 1

Co oznacza symbol P-3 na rys. przekroju?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Symbol P3- oznacza opis warstw dla sufitu podwieszanego, ukazany z boku na każdym rys przekroju. W pomieszczeniach z wyjątkiem świetlicy są płyty G/K EI30 na ruszcie jako sufit podwieszany, opis dla P2 jest inny i dotyczy sali świetlicy.

P2

płyty GYPTONE BIG QUADRO 41 kl A2 na ruszcie w klasie EI30

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna pomiędzy rusztem aluminiowym 5 cm

wełna mineralna pomiędzy jętkami 20 cm

folia paroprzepuszczalna 2x

PŁYA OSB 2x w klasie EI30

P3

płyty G/K EI30 na ruszcie

folia paroprzepuszczalna

wełna mineralna pomiędzy rusztem aluminiowym 5 cm

wełna mineralna pomiędzy jętkami 20 cm

folia paroprzepuszczalna 2x

PŁYA OSB 2x w klasie EI30

Pytanie nr 2

Co to jest folia paroizolacyjna gr. 10 cm i 6 cm w oznakowaniu P2 sufitu podwieszonego na rys. rzut przyziemia?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Winno być - folia paroprzepuszczalna 2x

Pytanie nr 3

Jaki ma być kolor dachówki- opis grafitowa, rysunki naturalna.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Kolor Grafitowy.

Pytanie nr 4

Izolacja termiczna ścian nadziemia- opis gr. 20 cm, przedmiar i rysunek 25 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Winno być 25cm.

Pytanie nr 5

Izolacja stropu nad pomieszczeniami- opis 30 cm, przedmiar i rysunek 25 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Winno być 25cm.

Pytanie nr 6

Czy wyposażenie pom. parzenia kawy wchodzi w zakres wyceny? W przedmiarach pominięto.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Tak, wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 7

Opis i rysunki nie określają rodzaju okien, jedynie zestaw 4-szybowe o współ. $U=1,1$ w przedmiarach okna drewniane. Czy są wymagane okna drewniane z zestawem 4-szybowym?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Okna drewniane 4 szybowe o współ. $U=1,1$, szyby max o współ. $U=0,8$.

W związku z powyższymi pytaniami Wykonawców, Zamawiający załącza do niniejszego pisma rysunki.