



Ścinawa, dnia 05 stycznia 2018 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**

Znak sprawy: **IR.271.15.2017**

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa"-
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień
Publicznych, oznaczenie postępowania:
JRP.271.15.2017 ; Ogłoszenie nr 634358-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
28.12.2017r.	<p>W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice- Ścinawa" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 19.01.2018r. Prośbę motywujemy dużym zakresem prac jaki należy wycenić w przedmiotowym postępowaniu oraz okresem świąteczno-noworocznym.</p> <p>Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta w dniu 20.12.2017 co do dnia składania oferty daje nam zaledwie 10 dni roboczych na przygotowanie oferty.</p> <p>Nie bez znaczenia jest również dokonanie szczegółowej wizji w terenie w celu zapoznania się z trasa zaprojektowanego gazociągu co wymaga czasu.</p>	Zamawiający wydłuża termin złożenia oferty do dnia 19.01.2018r.



	<p>Wydłużenie terminu pozwoli na uzyskanie większej ilości ofert od dostawców a co z tym jest związane złożenie bardziej konkurencyjnej oferty przetargowej.</p>	
29.12.2017r.	<p>W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania pn: "Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa" zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie lub sprostowanie błędu, który według nas znalazł się w pkt. 5.2.3. ppkt. 2 SIWZ. Jest zapis mówiący o ciśnieniu 1,5 MPa. Według nas w pkt. 5.2.3. ppkt 2 w świetle informacji zawartych w projekcie jak i SIWZ winno być "o ciśnieniu średnim".</p> <p>W pkt. 5.2.3. ppkt. 4 jest: "którego część liniowa była spawana w sposób zgrzewania elektrooporowego" według nas winno być "którego część liniowa była wykonana metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego bądź z połączeniem obydwu metod".</p> <p>Jednocześnie zaproponowane przez nas zmiany do SIWZ pozwolą na uzyskanie przez Zamawiającego większej ilości ofert korzystnych cenowo.</p> <p>Według naszej wiedzy niemożliwym jest wybudowanie gazociągu z rur polietylenowych o średnicy 1,5 MPa co jest jedynym z wymogów SIWZ.</p>	<p>Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.2.3 ust 1 SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. Przedmiotowy warunek otrzymuje brzmienie:</p> <p>„1. Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże:</p> <ol style="list-style-type: none">1) o długości co najmniej 10 km,2) o ciśnieniu co najmniej 0,51 MPa,3) o średnicy co najmniej De 200,4) którego część liniowa była zgrzewana doczołowo” <p>Zamawiający nie wymaga wybudowania gazociągu z rur polietylenowych o średnicy 1,5 MPa. Zgodnie z projektem należy wybudować gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia z rur De250x22,7 PE100 SDR11 z dopuszczeniem do ciśnienia 1,0MPa.</p>

Z up. B U R M I S T R Z A
D Y R E K T O R
Departamentu Rozwoju

Dariusz Stasiak
podpis Zamawiającego