

Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z budową SAG w Ścinawie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi nr TD2/KWTT/00013/2016 wydanymi w dniu 2016-09-21 przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy

Określone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiałów budowlanych (znaki towarowe) służą pomocniczo do określenia ich wymaganych parametrów technicznych; należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów.
Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

ZŁĄCZA KABLOWE ŚN, STACJE TRANSFORMATOROWE 20kV/
Typ uzziemięcia systemu - UZIEMIENIE ROBOCZE I OCHRONNE

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 20kV [złącza kablowe ŚN, stacje transformacji - uzziemięcie ochronne

tytuł rysunku:
SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI WEWNĘTRZNEJ DROGI STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Z ISTNIEJĄCĄ LINIĄ NAPOWIETRZNO-KABLOWĄ 20kV L951

inwestor:
GMINA ŚCINAWA
RYSNEK 17, 59–330 ŚCINAWA

adres budowy:
ŚCINAWA MIASTO, 021104_5, obręb 4, powiat lubiński
działki nr: 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21

obiekt:
BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA ŚCINAWA – 18 DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH –

bronza: ARCHITEKTURA projektant: Jolitta Chmiel–Sobierajska	nr uprawnień: podpis: 13/03/DOLA, DS–0994
bronza: SECI ELEKTRYCZNE projektant: Jolita Gdlecki	* specjałność: architektoniczna s.o. nr uprawnień: podpis: 466/76/Wwm
bronza: SECI ELEKTRYCZNE sprawdzający: Poweł Bielecki	* specjałność: instalacje elektryczne nr uprawnień: podpis: 111/DOŚ/08
stadium: nr rysunku:	data: Wrocław, listopad 2017 roku
PW JS ARCHITEKCI ul. Benedyktyńska 15 lok 23–25, 50–350 Wrocław, tel./fax 71 387 81 51, +48 502 352 485 kontakt@jsarchitekci.pl, www.jsarchitekci.pl	zmiana: SKID: %

