



Ścinawa, dnia 18 stycznia 2018 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**  
Znak sprawy: **IR.271.15.2017**

### Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa"-  
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień  
Publicznych, oznaczenie postępowania:  
JRP.271.15.2017 ; Ogłoszenie nr 634358-N-2017 z dnia 2017-12-20 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
05.01.2018	Kto ponosi koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew i zadrzewień oraz ewentualnych nasadzeń kompensacyjnych	Nie przewiduje się prac związanych z wycinką drzew i zadrzewień oraz prac związanych z nasadzeniami. W związku z tym opłaty te nie występują.
	Jeśli Inwestorowi są znane jakiegokolwiek koszty związane z wycinką drzew, które należy ponieść (są wskazane w ewentualnych wydanych decyzjach które nie zostały załączone do dokumentacji przetargowej) prosimy o ich udostępnienie.	Nie przewiduje się prac związanych z wycinką drzew i zadrzewień oraz prac związanych z nasadzeniami. W związku z tym opłaty te nie występują
09.01.2018	W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania "Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa" zwracamy się z prośbą o opublikowanie na stronie Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego gazociągu	Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępnił decyzję pozwolenia na budowę.
11.01.2018	W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania "Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa" ponownie zwracamy się z prośbą o opublikowanie na stronie Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowego gazociągu	Zamawiający na swojej stronie internetowej udostępnił decyzję pozwolenia na budowę.



11.01.2018	W związku z przygotowaniem oferty w przetargu na realizację zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice-Ścinawa" zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie sposobu włączenia projektowanego gazociągu Dz250 do czynnego gazociągu DN150	Włączenia projektowanego gazociągu Dz250 do czynnego gazociągu DN150 nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.
17.01.2018	Jakie będzie ciśnienie robocze w budowanym gazociągu?	Przewidywane ciśnienie robocze w budowanym gazociągu wynosi do 1 MPa
	Czy gazociąg będzie musiał być zarejestrowany w UDT?	Tak, gazociąg musi być zarejestrowany w UDT
	§ 1 ust.2 pkt.2 ppkt. 34 - O jakim systemie informatycznym mówi Zamawiający w tym paragrafie?	Zamawiający zamierza udostępnić system informatyczny FIDMAN,
	§1 ust. 5- Czy Zamawiający planuje podczas prowadzenia prac na terenie budowy inne inwestycje? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu prac i czasu w jakim mają być prowadzone z uwagi na zapisy art. 652 k.c. "jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie". Jeśli nie to prosimy o usunięcie tego zapisu.	Na działkach nr 19, 20, 4/1 obręb 4 miasta Ścinawa planowane są prace budowlane w ramach innej inwestycji. W związku z powyższym w celu uniknięcia kolizji proponuje się wykonanie tych prac budowlanych w pierwszej kolejności, co być może wykluczy kolizję. W przypadku rozpoczęcia drugiej inwestycji w umowie z jej wykonawcą zostanie zapisany obowiązek udostępnienia terenu.
	§2 ust. 2- Prosimy o wykreślenie zapisów w tym paragrafie w związku z powtarzającymi się zapisami znajdującymi się w §2 ust. 7 i 10.	Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy. Zapisy pozostają bez zmian.
	§2 ust. 15 pkt.1- Prosimy o zmianę wysokości kary z 5% na 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.	Zamawiający obniżył wysokość kary umownej określonej w umowie w §2 ust. 15 pkt.1 i określił na poziomie 0,5%
	§ 14 ust.4 i 5 - Czy dla zachowania przyjętej równowagi stron wynikającej ze stosunku zobowiązaniowego, Zamawiający ujednolicił stawki procentowe kar umownych w tych zapisach?	Stawki procentowe określone w umowie w § 14 ust.4 i 5 zostają ujednolicone do wartości 10 %.

Z up. BURMISTRZA  
DYREKTOR  
Departamentu Rozwoju

*Przemysław Stasiak*  
podpis Zamawiającego