

Ścinawa, 10.05.2018r.,

JRP.271.3.2018

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę projektowania w ramach Kontraktu 2 .
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności -
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:

JRP.271.3.2018 ; Ogłoszenie nr Dz.U/S S74 164661-2018 PL z dnia 17.04.2018r.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0, , poz. 2260 z późn. zm.).
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
<p>Czy Inwestor przewiduje, że opracowana koncepcja będzie zawierała warianty nieuwzględnione w posiadanej decyzji środowiskowej (ozn. IR.6220.10.2015, z dnia 28.01.2016) i związaną z tym konieczność uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?</p>	<p>W koncepcji należy przewidzieć warianty nieuwjęte w decyzji środowiskowej. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zawartej umowy będzie uzyskanie ważnej decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, jeśli taka konieczność nastąpi.</p>
<p>Prosimy o wyjaśnienie, czym różni się oczyszczalnia o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 1950 \text{ m}^3/\text{d}$ od oczyszczalni o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 2000 \text{ m}^3/\text{d}$. Naszym zdaniem niczym, gdyż każdą oczyszczalnię (urządzenia) projektuje się na dopływ Q_{maxd}. W naszym przypadku oczyszczalnia została zaprojektowana na przepustowość $Q_{\text{maxd}} = 2350 \text{ m}^3/\text{d}$. Każda oczyszczalnia powinna być zaprojektowana na przepływy maksymalne, a nie na przepływy średniodobowe. Najlepszym przykładem jest dobór np. w przepompowniach ścieków, gdzie jedynym parametrem doboru jest max dopływ a średni dobowy. Państwa wymów jest nieprecyzyjny i</p>	<p>Cześć urządzeń na oczyszczalni projektuje się na przepływy max cześć mechaniczną np. przepompownia ścieków , piaskowniki itp . Jednakże zasadniczą jej część tj. reaktory biologiczne i osadniki wtórne oblicza się na przepływy średniodobowe (patrz literatura) . Dane</p>





Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
<p>nieobiektywny, gdyż eliminuje się niewielkie firmy z cennami znacznie konkurencyjnymi.</p>	<p>dotyczące przepływów są pomocniczymi dla właściwego doboru urządzeń technologicznych oczyszczalni, ponieważ zasadniczy wpływ ma wielkość doprowadzanych ładunków zanieczyszczeń. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w zapisach IDW.</p>
<p>Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisie "o przepustowości maksymalnie dobowej $Q_{maxd.} = 2\ 000\ m^3/d$</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w zapisach IDW.</p>
<p>Niniejszym działając jako Wykonawca zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla wyżej oznaczonego postępowania.</p> <p>1. W punkcie 5.2.1 ppkt 1 Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający precyzuje warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy polegający na konieczności wykazania przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę lub budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej $Q_{\text{śr d}} = 2\ 000\ m^3/d$.</p> <p>Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) „W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może dopuścić, aby wykaz:</p> <p>2) o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2.1 ppkt 1 Instrukcji dla Wykonawców poprzez przedstawienie doświadczenia w określonym zakresie w okresie dłuższym niż 3 lata (np. w okresie ostatnich 4 lub 5 lat)? Należy zauważyć, że wykonanie określonego zadania w ostatnich 4 czy 5 latach nie pozwala na stwierdzenie, że taki Wykonawca jest mniej doświadczony od tego, który zrealizował podobne zadanie w okresie ostatnich 3 lat. To od sytuacji na rynku zamówień publicznych w danym czasie zależy głównie ilość i parametry wykonanych dokumentacji projektowych. Jednocześnie godnym uwagi jest fakt, że wydłużenie okresu, z którego Zamawiający będzie akceptował nabyte doświadczenie Wykonawcy, spowoduje zwiększenie ilości złożonych ofert, a zatem zwiększy konkurencję, co w rezultacie pozwoli uzyskać korzystniejszą dla Zamawiającego cenę za zrealizowanie przedmiotu zamówienia.</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w zapisach IDW.</p>

BURMISTRZ

Krzysztof Koszyła
Krzysztof Koszyła