



Ścinawa, dnia 27 września 2019 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**  
Znak sprawy: **IR.271.11.2019**

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Budowa ścieżki rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica na odcinku Wielowieś-Ścinawa wraz z inną infrastrukturą towarzyszącą w zakresie obsługi ruchu w miejscowości Wielowieś, Parszowice, Sitno”, oznaczenie postępowania: IR.271.11.2019; Ogłoszenie nr 596712-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:


Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
25.09.2019 r.	Proszę o uzupełnienie dokumentacji o Projekty dla branży elektroenergetycznej. W umieszczonej na stronie dokumentacji znajdują się jedynie schematy do projektów z przedmiotowej branży.	W zakres zadania nie wchodzi prace elektroenergetyczne.
26.09.2019r.	Proszę o informację czy można wystawić gwarancję wadialną dla przetargu jak w temacie dla wszystkich części na <u>jednym dokumencie</u> z wyróżnieniem kwoty gwarancji dla każdej z części?	Tak, można.
26.09.2019r.	W rozdziale 3.1. SIWZ pkt jest podany kilometrą poszczególnych Części przedmiotu zamówienia: - Część I od 7+723,90 do 9+349,78 - Część II od 4+659,45 do 7+723,90 - Część III od 0+000 do 4+659,45 Natomiast zaktualizowane przedmiary robót dotyczą Części: - Część I od 0+000 do 4+659,45 - Część II od 4+659,45 do 7+923,90 - Część III od 7+923,90 do 9+349,78 Czy został popełniony tzw. błąd pisarki? Czy np. przedmiar robót dla Części I dotyczy Części III i odwrotnie? Ma to duże znaczenie z uwagi na znaczną różnicę zakresów rzeczowych tych części i ryczałtowy charakter wynagrodzenia.	Zamawiający informuje, iż poprawił SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu w zakresie długości odcinków, które wchodzi w skład zamówienia i poszczególnych części. Ważny jest kilometrą, do którego należy przyporządkować przedmiar, tj. Część I to kilometrą 7+923,90 do 9+349,78 i opisuje to przedmiar oznaczony „Część III od 7+923,90 do 9+349,78” Część II to kilometrą od 4+659,45 do 7+923,90 i opisują to przedmiary oznaczony „Część II od od 4+659,45 do 7+923,90” i przedmiary na remont 3 mostów Część III to kilometrą 0+000 do 4+659,45 i opisuje to przedmiar oznaczony „Część I od 0+000 do 4+659,45”.
	W rozdziale 8.1 pkt 1 Wnoszone wadium podano:	Zamawiający poprawił zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.



Gmina Ścinawa  
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa  
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

<p>- ppkt a) dla części I 5 000,00 zł - ppkt c) dla części I 25 000,00 zł Czy to tylko błąd pisarki? Ale w owiązaniu z pytaniem nr 1 i ewentualna zamiana odcinków części I i III ma bardzo istotne znaczenie.</p>	
--	--

BURMISTRZ

  
Krystian Kosztyla